ผนังถังกรองด้านในให้ทาสารกันซึม ประเภทซีเมนต์เบส
รายละเอียดตามข้อกำหนด ข้อที่ 9 แผ่นที่ 1/5




รูปตัด ก - ก | 1 : 25




แบบขยายแผ่นสังกะสีกันซึม | 1 : 20

**ตารางขนาดกรวดกรอง**

ขนาดกรวดกรอง จากชั้นบนถึงชั้นล่าง

| | | |
|---|---|---|
| ø1/4"-ø1/16" | หนา | 0.10 ม. |
| ø1/2"-ø1/4" | หนา | 0.05 ม. |
| ø3/4"-ø1/2" | หนา | 0.075 ม. |
| ø1 1/4"-ø3/4" | หนา | 0.075 ม. |
| ø2 1/4"-ø1 1/4" | หนา | 0.10 ม. |

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

| | |
|---|---|
| แบบ | |
| แบบปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนางเลา หมู่ที่ 6 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| บ้านนางเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | |
| แสดงแบบ | |
| รูปตัดตามขวางระบบกรองน้ำบาดาล | |
| เขียนแบบ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| นายชัชวัฒน์ บุญไชย | |
| ตรวจแบบ | รองปลัด อบต. |
| นางชุลีพร แย้มดวง | |
| เห็นชอบ | ปลัด อบต. |
| นายณรงค์ ไปบผากัณฑ์ | |
| อนุมัติ | นายก อบต. |
| นายสมศรี อ่างรี | |
| แบบเลขที่ | |
| 12/421100/2560 | |
| แผ่นที่ | |
| 6/11 | |